

南京市建设项目批前公示

南京新东善桥500千伏变电站第三台主变扩建工程规划设计方案

公示时间：2026年7月22日至2026年7月31日

编号：江宁规管方案批前公示〔2026〕第036号

批前公示旨在征询公众意见，并非最终审批结果。如您对该规划项目有意见表达，请在公示期内将书面意见邮寄、电子邮件或者传真至南京市规划和自然资源局江宁分局（请注明“公示反馈意见”），公众意见将作为审批决策的重要参考依据。

地址：南京市江宁区双龙大道1200号

邮编：211100

邮箱：jnghxf@126.com

传真：025-52126650

一、项目概况

南京新东善桥500千伏变电站新建工程位于南京市江宁区将军大道以西、吉印大道以东、绕越公路以北，由国网江苏省电力有限公司南京供电分公司建设。根据规划条件，该地块规划用地性质为U12供电用地，用地面积82217.71平方米，相关指标为容积率 ≤ 1.0 ，建筑高度 $\leq 24\text{m}$ ，建筑密度 $\leq 50\%$ ，绿地率 $\geq 25\%$ 。

南京新东善桥500千伏变电站新建工程已于2024年建设完成，本期南京新东善桥500千伏变电站第三台主变扩建工程建设范围位于地块内西侧，拟规划建设#1 500kV GIS室（含继电器室）、#1主变及35kV继电器室、#1雨淋阀室各一座，规划总建筑面积约3271平方米，其中地上建筑面积约3271平方米，无地下部分。主要功能为变电站。

二、建设单位

国网江苏省电力有限公司南京供电分公司

三、公示方式

项目建设现场

政府网站：<http://www.jiangning.gov.cn>

南京新东善桥500千伏变电站第三台主变扩建工程规划设计方案

[illegible]

南京市建设项目批前公示

南京新东善桥500千伏变电站第三台主变扩建工程规划设计方案

六、效果示意图



#1 500kV GIS室（含继电器室）



南京市规划和自然资源局江宁分局

南京新东善桥500千伏变电站第三台主变扩建工程规划设计方案

七、设计单位资质

方案设计单位：中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司

设计资质：可承接各行业、各等级的建设工程设计业务

资质证书：

